

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ68.В.00505/20



### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0028553**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНАРХ БИЗНЕС КЛУБ-МСК» (ООО «МБК-М»).  
Место нахождения: 111033, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 21.  
ОГРН: 1137746365613, телефон: +74952303019, e-mail: info@mbc-m.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«CHANGZHOU DONGJIA DECORATIVE MATERIALS CO.,LTD».  
Место нахождения: КИТАЙ, SOUTH OF INDUSTRIAL ZONE, CUIQIAO HENGLIN CHANGZHOU JIANGSU.  
Филиал завода-изготовителя: «CHANGZHOU SENHONG DECORATIVE MATERIALS CO., LTD».  
Место нахождения: КИТАЙ, QINXIN VILLAGE, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA.  
Телефон: +00865195196598, e-mail: annie.dongjia@gmail.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комната №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 31.10.2011 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные на основе древесноволокнистых плит (ламинат), марок: «Woodstyle», «Zeta», коллекций: Vintage, Expert, Opera, Magic Wide, Magic Strip, Emporio, Rome, толщиной от 8 до 14 мм, плотностью от 850 до 950 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".  
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол НПБ-377/07-2020 выдан 16.07.2020 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 296-СС/07-2020 от 22.07.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 31.10.2011 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.07.2020 по 22.07.2025

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись

Голубева Дарья Львовна  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Максурова Марина Александровна  
инициалы, фамилия





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-CN.ПБ68.В.00505/20

(обязательная сертификация)

№ 0018362

**Приложение №1**  
**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Умереннораспространяющие (РП3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Голубева Дарья Львовна  
инициалы, фамилия

Максурова Марина Александровна  
инициалы, фамилия